

№ п/п	Найменування послуг та їх періодичність та перелік робіт	Вартість послуг
1	ТО ввідного газопроводу (1 раз на рік)	35,00 грн
	Перевірка щільності фланцевих, різьбових з'єднань, вимикаючих пристроїв розташованих на ввідному газопроводі приладом або мильною емульсією. Обійти надземний газопровід перевірити відсутність провисання труб, наявність кріплень газопроводу, відсутність примикання електропроводів, стан фарбування.	
2	ТО внутрішньобудинкового газопроводу (1 раз на рік)	75,00 грн
	Перевірити прокладку внутрішньобудинкового газопроводу відповідно проекту та нормативних документів, наявність кватирок, вільного доступу до приладів, приточної вентиляції. Провести зовнішній огляд внутрішньобудинкового газопроводу і арматури, перевірити їх цілісність та фарбування. Перевірити щільність внутрішньобудинкового газопроводу мильною емульсією (при робочому чи надлишковому тиску) або приладовим методом (зокрема місце приєднання лічильника газу). Перевірити наявність тяги у вентиляційному каналі. Після проведення робіт ТО провести інструктаж з записом в абонентну книжку. В разі відсутності абонентної книжки направити в управління газового господарства для проходження повторного інструктажу. Провести запис в абонентну книжку про проведення ТО з розбірливим підписом виконуючого роботи, заповнити наряд-заявку, інвентаризаційну відомість.	
3	ТО газової плити (поверхні) (1 раз на три роки)	155,00грн
	Провести зовнішній огляд газопроводу та крану перед газовим приладом з метою виявлення дефектів та відповідності встановлення газової плити. Зовнішнім оглядом перевірити надійність кріплення столу плити до її корпусу або стільниці; цілість і наявність ручок кранів плити; стан конфорок (на предмет відсутності тріщин, цілісність ребер, сплавленості, деформації і т.д.); дверцят духової шафи і її працю, відсутність прогару в стінах духової шафи (при наявності). Перевірити щільність перекриття газу краном, плавність його ходу на всьому діапазоні, надійність його фіксації у стані "зачинено". Перевірити візуально і відрегулювати процес спалювання газу (полум'я пальників). Перевірити герметичність (мильною емульсією (при робочому або надлишковому тиску) або приладовим методом) усіх місць різьбових з'єднань після вимикаючого пристрою. Ліквідувати знайдені місця негерметичності з послідуною повторною перевіркою їх на щільність.	
4	ТО газової колонки (1 раз на рік)	130,00грн
	Провести зовнішній огляд газопроводу та крану перед газовим приладом з метою виявлення дефектів та відповідності встановлення газової колонки. Перевірити роботу вимикаючого пристрою перед приладом. Перевірити наявність тяги у димовому каналі. Перевірити працездатність та спрацювання автоматики безпеки – відрегулювати. Перевірити відсутність витоків води з системи приладу і внутрішньої капелі з калорифера і з'єднувальних труб при необхідності усунути. Перевірити герметичність сальників та хід штока водяної та газової частини блок-крана при необхідності ліквідувати наявні витoki. Оглянути калорифер газового проточного водонагрівача, перевірити чистоту пластин калорифера і їх стан (без демонтажу). Перевірити стан стінок вогневої камери з метою попередження передчасного їх прогорання, щільність прилягання змійовика до стінок вогневої камери. Оглянути газовідвідний патрубок і перевірити: відсутність зазорів між трубою і ковпаком водонагрівача, між окремими елементами труби в місцях їх з'єднання, герметичність місця вводу труби в димохід, наявність очисної кишені. герметичність (мильною емульсією (при робочому або надлишковому тиску) або приладовим методом) усіх місць різьбових з'єднань після вимикаючого пристрою. Ліквідувати знайдені місця негерметичності з послідуною повторною перевіркою їх на щільність.	
5	ТО надомного регулятора тиску газу (КБРТ, 1 раз на рік)	130,00 грн
	Провести зовнішній огляд газопроводу та крану перед надомним регулятором. Перевірити щільність різьбових з'єднань, вимикаючого пристрою приладовим методом або мильною емульсією (зокрема місце – перехід поліетилен-сталь). Перевірити щільність перекриття газу краном, плавність його ходу. Перевірити герметичність (приладовим методом або мильною емульсією) усіх місць різьбових з'єднань після вимикаючого пристрою та на самому надомному регуляторі. Ліквідувати знайдені місця негерметичності з послідуною повторною перевіркою їх на щільність. Перевірити термін експлуатації надомного регулятора (строк 10 років). Особливу увагу звернути на скидний газопровід (свічка) регулятора (при наявності), витік газу в скидному газопроводі при нормальній роботі надомного регулятора не допускається.	
6	ТО опалювального приладу (1 раз на рік)	200,00грн
	Провести зовнішній огляд газопроводу та крану перед газовим приладом з метою виявлення дефектів та відповідності встановлення опалювального приладу. Провести огляд опалювального приладу, перевірити стійкість водонагрівача, протипожежність основи на якій він встановлений наявність захисного фарбування. Перевірити наявність тяги у димовому каналі. Перевірити роботу вимикаючого пристрою перед приладом. Перевірити роботу та спрацювання автоматик безпеки – відрегулювати. Чистоту робочої зони термopарі та її контакту (при наявності) – почистити. Роботу основного пальника візуальним чином (колір, висота полум'я) - відрегулювати. Роботу запальника (довжина і стійкість полум'я, наявність вогневої перемички на насадці (при наявності)) - відрегулювати. Перевірити герметичність (мильною емульсією (при робочому або надлишковому тиску) або приладовим методом) усіх місць різьбових з'єднань після вимикаючого пристрою. Ліквідувати знайдені місця негерметичності, повторно їх перевірити на щільність. Оглянути газовідвідний патрубок і перевірити: відсутність зазорів між трубою і місця підключення до опалювального приладу, між окремими елементами труби в місцях їх з'єднання, герметичність місця вводу труби.	

Виконавець:
ТОВ «ЛубнигазСервіс»
Директор

_____ Олексій Кравченко

(підпис)

Замовник:

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)